

UNIKUS AS
Postboks 4104 Jensvoll
8089 BODØ

Dato: 21.06.2019
Saksref: 201908631-2
Deres ref.:
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Britt Jorid Børset Foss
Telefon:
Mobil:
E-post: britt.jorid.borset.foss@banenor.no

Saltdal kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsendring for del av Grytvikvatnet - Langvatnet - Vallvatnet hytteområde

Vi viser til brev mottatt 24.05.2019 vedrørende ovennevnte.

Varslet planavgrensning for hytteområdet går ca. 1,4 km oppstrøms for jernbanen, på motsatt side av E6. Hyttefeltet ligger langt unna jernbanen, og vil derfor ikke påvirke jernbanens drift.

Parkeringsplass tilhørende hytteområdet ligger ca. 270 meter unna jernbanen. Da planlagt parkeringsplass ligger i et område som er svært bratt, forutsetter vi at den opparbeides på en slik måte at det ikke vil føres økte overvannsmengder eller høyere flomtopper ned mot jernbanen. I anleggsfasen må opparbeiding av parkeringsplassen og oppgradering av eksisterende skogsbilveg gjennomføres på en slik måte at man unngår at finmasser transporteres med overvannet ned mot jernbanens stikkrenner. Vi forutsetter at planmaterialet dokumenterer hvordan det skal unngås at endret arealbruk forverrer situasjonen i forhold til flom eller erosjon nedstrøms mot jernbanen.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Britt Jorid Børset Foss
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
UNIKUS AS
Kopi:
Saltdal kommune